



Industrie Service

**Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.**

TÜV SÜD Industrie Service GmbH · Wiesenring 2 · 04159 Leipzig · Deutschland

ONTRAS Gastransport GmbH
Herrn Ronneburger
Maximilianallee 4
D-04129 Leipzig

Zwischenversorgung Naumburg OT Bad Kösen - Lengfeld, Bergstraße über eine mobile Gasdruckregelanlage Typ 200/20ZP-PV0009 mit CNG Trailer

Sehr geehrter Herr Ronneburger,

am 28.06.2017 erfolgte die Aufstellungsprüfung der mobilen Gasdruckregelanlage mit CNG Trailer am Standort Bergstraße für die o.g. beabsichtigte Zwischenversorgung am 29.06.2017.

Beabsichtigte Fahrweise ist die Einspeisung vom CNG Trailer über die mobile Gasdruckregel und Einspeisung auf der Eingangsseite der vorhandenen ÜST Lengfeld zur Zwischenversorgung der nachgeschalteten Systeme.

Die Prüfungen erfolgten auf Basis der Vorgaben der ONTRAS Gastransport GmbH.

Schwerpunkte der Prüfungen am Aufstellungsort waren die zum Betrieb der Mobilien Gasdruckregelanlage notwendigen örtlichen Anpassungen, die Prüfung der Aufstellungsbedingungen, der Nachweis der Dichtheit der gasführenden Systeme und die Prüfung der Sicherheitseinrichtungen.

Die Prüfungen ergaben keine wesentlichen Beanstandungen.
Die Freigabe zur Inbetriebnahme und Zwischenversorgung wird hiermit erteilt.
Der Betrieb der Anlagen hat unter permanenter Aufsicht von Fachpersonal zu erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen


Dietmar Grigat
Sachverständiger
Geschäftsstelle Leipzig
Abteilung Anlagensicherheit



Datum: 29.06.2017

Unsere Zeichen:
IS-AN1-LE/dg

Dieses Dokument besteht aus
1 Seite.
Seite 1 von 1

Die auszugsweise Wiedergabe des Dokumentes und die Verwendung zu Werbezwecken bedürfen der schriftlichen Genehmigung der TÜV SÜD Industrie Service GmbH.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände.

